

ZAŚWIADCZENIE

Numer WG / 2026 / 157K

Producent: DEFRO R. Dziubeta Spółka Komandytowa, ul. Powiatowa 111A, 26-067 Ruda Strawczyńska

Wyrób: Kocioł grzewczy na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa

Typ: **EKOPELL MINI 13 o mocy 13 kW**

Paliwo: pellet drzewny

Kategoria kotła: 1

Kocioł kondensacyjny NIE

Metoda badania: PN-EN 303-5:2021+A1:2023-05

Klasa kotła 5

		Parametr	Symbol	Jednostka	Wartość	Kryterium
Emisje	Moc nominalna	Tlenek węgla	E_{CO}	mg/m^3_n	317,72	≤ 500
		Tlenki azotu w przeliczeniu na NO_2	E_{NOx}	mg/m^3_n	116,10	-
		Organiczne związki gazowe	E_{OGC}	mg/m^3_n	8,49	≤ 20
		Pył	E_{PM}	mg/m^3_n	16,36	≤ 40
	Moc minimalna	Tlenek węgla	E_{CO}	mg/m^3_n	441,27	≤ 500
		Tlenki azotu w przeliczeniu na NO_2	E_{NOx}	mg/m^3_n	95,42	-
		Organiczne związki gazowe	E_{OGC}	mg/m^3_n	17,32	≤ 20
		Pył	E_{PM}	mg/m^3_n	18,15	≤ 40
	Sezonowa	Tlenek węgla	$E_{s, CO}$	mg/m^3_n	422,74	≤ 500
		Tlenki azotu w przeliczeniu na NO_2	$E_{s, NOx}$	mg/m^3_n	98,52	≤ 200
		Organiczne związki gazowe	$E_{s, OGC}$	mg/m^3_n	16,00	≤ 20
		Pył	$E_{s, p}$	mg/m^3_n	17,88	≤ 40
Właściwości cieplne	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń w trybie aktywnym		η_{son}	%	84,39	-
	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń		η_s	%	80,25	≥ 75
	Moc nominalna	Wytworzone ciepło użytkowe	P_n	kW	13,11	-
		Sprawność użytkowa	η_n	%	85,42	-
		Sprawność cieplna	η_{cn}	%	92,12	88,11
	Moc minimalna	Wytworzone ciepło użytkowe	P_p	kW	3,72	-
		Sprawność użytkowa	η_p	%	84,21	-
		Sprawność cieplna	η_{cp}	%	91,11	87,59
Właściwości elektryczne	Zużycie energii na potrzeby własne moc nominalna		el_{max}	kW	0,031	-
	Zużycie energii na potrzeby własne moc minimalna		el_{min}	kW	0,014	-
	Zużycie energii na potrzeby własne w trybie czuwania		P_{SB}	kW	0,0043	-
	Współczynnik efektywności energetycznej kotła		EEI	-	118,23	-
	Klasa efektywności energetycznej		-	-	A+	-

*) zestawione powyżej emisje odniesione są do spalin suchych zawierających 10% tlenu w stanie normalnym, w temperaturze 273,15K i przy ciśnieniu 1013,25 mbar

Porównanie wyników ustalonych przez interpolację na podstawie zrealizowanych badań, zarejestrowanych pod numerami B/2026/156K i B/2026/158K w Akredytowanym Laboratorium badawczym Nr AB024 z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-5:2021+A1:2023-05 dla Klasy 5 w której zaimplementowano, wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r w odniesieniu do wymogów dotyczących kotłów na paliwa stałe.

KIEROWNIK PRACOWNI
URZĄDZEN GRZEWczyCH

dr inż. Bartosz Węcki



Z-CA DYREKTORA
ZARZĄDZAJĄCEGO

dr inż. Maciej Jodkowski

Katowice, 19.03.2026 r.

Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM" im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o.

ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice, tel.: 0048 32 256 92 57, tel/fax: 0048 32 2569 305, e-mail: biuro@zetom.eu