

ZAŚWIADCZENIE

Numer WG / 2024 / 245K

Producent: DEFRO R. Dziubela Spółka komandytowa Ruda Strawczyńska 103A, 26-067 Strawczyn

Wyrób: Kocioł grzewczy na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa

Typ: SMART EKOPELL 20 o mocy 20 kW

Paliwo: pellet drzewny

Kategoria kotła: 1

Kocioł kondensacyjny

Nie

Metoda badania: PN-EN 303-5:2021-09

Klasa kotła

5

		Parametr	Symbol	Jednostka	Wartość	Kryterium
Emisje	Moc nominalna	Tlenek węgla	E_{CO}	mg/m ³ _n	163,25	≤ 500
		Tlenki azotu w przeliczeniu na NO ₂	E_{NOx}	mg/m ³ _n	134,09	-
		Organiczne związki gazowe	E_{OGC}	mg/m ³ _n	8,15	≤ 20
		Pył	E_{PM}	mg/m ³ _n	12,04	≤ 40
	Moc minimalna	Tlenek węgla	E_{CO}	mg/m ³ _n	231,41	≤ 500
		Tlenki azotu w przeliczeniu na NO ₂	E_{NOx}	mg/m ³ _n	133,19	-
		Organiczne związki gazowe	E_{OGC}	mg/m ³ _n	13,10	≤ 20
		Pył	E_{PM}	mg/m ³ _n	14,45	≤ 40
	Sezonowa	Tlenek węgla	$E_{s, CO}$	mg/m ³ _n	221,19	≤ 500
		Tlenki azotu w przeliczeniu na NO ₂	$E_{s, NOx}$	mg/m ³ _n	133,33	≤ 200
		Organiczne związki gazowe	$E_{s, OGC}$	mg/m ³ _n	12,36	≤ 20
		Pył	$E_{s, p}$	mg/m ³ _n	14,09	≤ 40
Właściwości cieplne	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń w trybie aktywnym		η_{son}	%	85,37	-
	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń		η_s	%	80,31	≥ 77
	Moc nominalna	Wytworzone ciepło użytkowe	P_n	kW	20,20	-
		Sprawność użytkowa	η_n	%	85,69	-
		Sprawność cieplna	η_{cn}	%	92,22	≥ 88,3
	Moc minimalna	Wytworzone ciepło użytkowe	P_p	kW	5,92	-
		Sprawność użytkowa	η_p	%	85,31	-
		Sprawność cieplna	η_{cp}	%	91,61	≥ 87,78
Właściwości elektryczne	Zużycie energii na potrzeby własne moc nominalna		el_{max}	kW	0,085	-
	Zużycie energii na potrzeby własne moc minimalna		el_{min}	kW	0,057	-
	Zużycie energii na potrzeby własne w trybie czuwania		P_{SB}	kW	0,0041	-
	Współczynnik efektywności energetycznej kotła		EEI	-	118,72	-
	Klasa efektywności energetycznej		-	-	A+	-

*) zestawione powyżej emisje odniesione są do spalin suchych zawierających 10% tlenu w stanie normalnym, w temperaturze 273,15K i przy ciśnieniu 1013,25 mbar

Porównanie wyników zrealizowanego badania, zarejestrowanego pod numerem B/2024/245K w Akredytowanym Laboratorium badawczym Nr AB024 z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-5:2021-09 dla Klasy 5 w której zaimplementowano, wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r w odniesieniu do wymogów dotyczących kotłów na paliwa stałe.

KIEROWNIK PRACOWNI
URZĄDZEŃ GRZEWczyCH

dr inż. Bartosz Węcki



Katowice, 06.02.2024 r.

Z-Ca DYREKTORA
ZARZĄDZAJĄcego

dr inż. Maciej Jodkowski

Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM" im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o.

ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice, tel.: 0048 32 256 92 57, tel/fax: 0048 32 2569 305, e-mail: biuro@zetom.eu